

Hhjc

Hhjc-Testing Group



160712050111

检测报告

报告编号: JZ18UG018AA-1

项目类别: 废水检测

委托单位: 罗赛洛(大安)明胶有限公司

项目地址: 吉林省大安市北安街5号

报告日期: 2018/11/26



检测报告

样品类别: 废水

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2018.11.18	废水总排口	18UG018A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
18UG018A 废水总排口	pH	无量纲	7.39	6-9
	色度	倍	8	50
	动植物油	mg/L	0.96	10
	总氮	mg/L	16.4	—
	磷酸盐	mg/L	0.072	0.5
	悬浮物	mg/L	12	70
	硝酸盐	mg/L	1.86	—
	五日生化需氧量	mg/L	7.28	20

备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准
----	-------------------------------------

本页以下为空白



检测报告

样品类别: 废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息			
采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.01.17	废水处理设施出口	17AR026A	液态

2、检测结果				
样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
17AR026A 废水处理设施出口	pH	无量纲	7.19	6-9
	色度	度	10	50
	*动植物油	mg/L	0.06L	10
	总氮	mg/L	14.8	—
	磷酸盐	mg/L	0.04	0.5
	悬浮物	mg/L	9	70
	硝酸盐	mg/L	1.52	—
	五日生化需氧量	mg/L	6.98	20

备注
限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。
*为委托北京交运通达环境科技有限公司检测项目。
检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"

本页以下为空白



检测报告

样品类别: 废水

第 1 页共 3 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.02.14	废水处理设施出口	14CR027A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
14CR027A 废水处理设施出口	pH	无量纲	6.74	6-9
	色度	度	15	50
	*动植物油	mg/L	0.06L	10
	总氮	mg/L	18.2	—
	磷酸盐	mg/L	0.16	0.5
	悬浮物	mg/L	50	70
	硝酸盐	mg/L	1.61	—
	五日生化需氧量	mg/L	4.02	20

备注
限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。
*为委托北京交运通达环境科技有限公司检测项目。
检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"

本页以下为空白



检测 报 告

样品类别: 废水

第 1 页 共 2 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.03.15	废水处理设施出口	15ER028A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
15ER028A 废水处理设施出口	pH	无量纲	7.34	6-9
	色度	度	30	50
	总氮	mg/L	16.4	—
	磷酸盐	mg/L	0.09	0.5
	悬浮物	mg/L	19	70
	硝酸盐	mg/L	1.36	—
	*动植物油	mg/L	0.08	10
	五日生化需氧量	mg/L	4.36	20

备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。 *为委托北京交运通达环境科技有限公司检测项目。
----	---

本页以下为空白



检测报告

样品类别: 废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.04.17	废水处理设施出口	17GR045A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
废水处理设施出口 17GR045A	pH	无量纲	7.12	6-9
	色度	度	25	50
	*动植物油	mg/L	0.12	10
	总氮	mg/L	21.1	—
	磷酸盐	mg/L	0.15	0.5
	悬浮物	mg/L	45	70
	硝酸盐	mg/L	0.05	—
	五日生化需氧量	mg/L	7.50	20
备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。 *为委托北京交运通达环境科技有限公司检测项目。			

本页以下为空白



检测报告

样品类别：废水

第 1 页共 3 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.06.21	污水处理设施出口	21KR056A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
21KR056A 污水处理设施出口	pH	无量纲	7.31	6-9
	色度	度	20	50
	动植物油	mg/L	0.06L	10
	总氮	mg/L	5.98	—
	磷酸盐	mg/L	0.13	0.5
	悬浮物	mg/L	27	70
	硝酸盐	mg/L	3.5	—
	五日生化需氧量	mg/L	4.86	20

备注

限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。
检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"

本页以下为空白



检测报告

样品类别: 废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.07.22	废水处理设施出口	22MR066A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
22MR066A 废水处理设施出口	pH	无量纲	8.02	6-9
	色度	度	30	50
	总氮	mg/L	25.3	—
	磷酸盐	mg/L	0.22	0.5
	悬浮物	mg/L	60	70
	硝酸盐	mg/L	0.16	—
	动植物油	mg/L	0.06L	10
	五日生化需氧量	mg/L	6.05	20

备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。
----	--------------------------------------

本页以下为空白	
---------	--



检测报告

样品类别: 废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.08.22	废水处理设施出口	22NR201A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
22NR201A 废水处理设施出口	pH	无量纲	7.16	6-9
	色度	度	25	50
	总氮	mg/L	11.7	—
	磷酸盐	mg/L	0.19	0.5
	悬浮物	mg/L	46	70
	硝酸盐	mg/L	2.7	—
	动植物油	mg/L	0.06L	10
	五日生化需氧量	mg/L	5.42	20

备注 限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。

本页以下为空白



检测 报 告

样品类别：废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.09.19	废水处理设施出口	20QR021A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
20QR021A 废水处理设施出口	pH	无量纲	7.21	6-9
	色度	度	20	50
	总氮	mg/L	39.0	—
	磷酸根 (磷酸盐)	mg/L	0.051L	0.5
	悬浮物	mg/L	12	70
	硝酸盐	mg/L	0.28	—
	动植物油	mg/L	0.06L	10
	五日生化需氧量	mg/L	4.90	20

备注

限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。
检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"

本页以下为空白



检测报告

样品类别：废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息				
采样日期	采样点位	样品编号	样品状态	
2019.10.24	废水处理装置出口	24SR039A	液态	
2、检测结果				
样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
24SR039A 废水处理装置出口	pH	无量纲	6.84	6-9
	色度	度	10	50
	总氮	mg/L	92.7	—
	磷酸根（磷酸盐）	mg/L	0.051L	0.5
	悬浮物	mg/L	10	70
	硝酸盐	mg/L	63.6	—
	动植物油	mg/L	0.06L	10
	五日生化需氧量	mg/L	8.60	20
备注	限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。 检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"			
本页以下为空白				



检测报告

样品类别：废水

第 1 页共 2 页

1、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品状态
2019.11.06	废水处理装置出口	06UR009A	液态

2、检测结果

样品名称和编号	检测项目	单位	检测结果	限值
06UR009A 废水处理装置出口	pH	无量纲	6.97	6-9
	色度	度	10	50
	总氮	mg/L	62.7	—
	磷酸根（磷酸盐）	mg/L	0.139	0.5
	悬浮物	mg/L	13	70
	硝酸盐	mg/L	53.6	—
	动植物油	mg/L	0.06L	10
	五日生化需氧量	mg/L	16.8	20

备注

限值参照《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 一级标准。
检测结果小于最低检出限时报告最低检出限加"L"

本页以下为空白



项目编号: JLDS-HJ-201912004

项目	仪器名称	型号	编号
悬浮物	电子天平 (万分之一)	ME204E/02	DSFX2019011
六价铬	可见分光光度计	L3S	DSFX2018009
动植物油	红外测油仪	JLBG-121V	DSFX2019016
五日生化需氧量	电热恒温培养箱	BPX-162	DSFZ2019018

四、分析结果

4.1 检测结果

监测点位及 样品编号	项目	分析结果	单位	采样时间	分析人
污水总排口 L12004L001	PH	7.20	-	2019.12.04	崔宏亮
	色度	10	度		占洋涛
	总氮	12.649	mg/L		席礼
	总磷	0.3(L)	μg/L		占洋涛
	磷酸盐	0.485	mg/L		崔宏亮
	硝酸盐	0.205	mg/L		凤海雁
	悬浮物	47	mg/L		
	六价铬	0.004(L)	mg/L		席礼
	动植物油	0.62	mg/L		占洋涛
	五日生化需氧量	10.8	mg/L		

注: 表中 L 表示该监测结果低于方法检出限。

以下空白

报告编写人: 孙婷婷
日期: 2019.12.10

审核人: 付作
日期: 2019.12.10

授权签字人: 孙婷婷
日期: 2019.12.10
吉林鼎昇环境检验检测有限公司
检验检测专用章

项目	仪器名称	型号	编号
六价铬	可见分光光度计	L3S	DSFX2018009
动植物油类	红外测油仪	JLBG-121V	DSFX2019016
五日生化需氧量	电热恒温培养箱	BPX-162	DSFZ2019018

四、分析结果

4.1 检测结果

监测点位及 样品编号	项目	分析结果	单位	采样时间	分析人
污水总排口 L03151L001	砷	1.9	μg/L	2020.03.17	凤海雁
	PH	6.92	-		席礼
	色度	5	度		
	总氮	11.02	mg/L		
	磷酸盐	0.051(L)	mg/L		王洋洋
	硝酸盐	46.6	mg/L		凤海雁
	悬浮物	55	mg/L		
	六价铬	0.004(L)	mg/L		席礼
	动植物油类	0.42	mg/L		王洋洋
	五日生化需氧量	11.1	mg/L		

注: 表中 L 表示该监测结果低于方法检出限。

以下空白

报告编写人: 张华
日期: 2020.3.25

审核人: 张华
日期: 2020.3.25



吉林鼎昇环境检验检测有限公司

项目	仪器名称	型号	编号
六价铬	可见分光光度计	L3S	DSFX2018009
动植物油	红外测油仪	JLBG-121V	DSFX2019016
五日生化需氧量	电热恒温培养箱	BPX-162	DSFZ2019018

四、分析结果

4.1 检测结果

监测点位及 样品编号	项目	分析结果	单位	采样时间	分析人
污水总排口 L04017L001	砷	0.3(L)	μg/L	2020.04.10	凤海雁
	PH	7.22	-		席礼
	色度	5	度		于海金
	总氮	10.78	mg/L		席礼
	磷酸盐	0.051(L)	mg/L		陈忠旭
	硝酸盐	46.4	mg/L		
	悬浮物	51	mg/L		黄哲
	六价铬	0.004(L)	mg/L		
	动植物油	0.81	mg/L		于海金
	五日生化需氧量	10.2	mg/L		王洋洋

注: 表中 L 表示该监测结果低于方法检出限。

以下空白

报告编写人: 
日期: 2020.4.18

审核人: 
日期: 2020.4.18



吉林鼎昇环境检验检测有限公司

项目	仪器名称	型号	编号
六价铬	可见分光光度计	L3S	DSFX2018009
动植物油类	红外测油仪	JLBG-121V	DSFX2019016
五日生化需氧量	电热恒温培养箱	BPX-162	DSFZ2019018

四、分析结果

4.1 检测结果

监测点位及 样品编号	项目	分析结果	单位	采样时间	分析人
污水总排口 L05015M001	砷	0.3(L)	μg/L	2020.05.11	凤海雁
	PH	7.06	-		王洋洋
	色度	5	度		席礼
	总氮	11.8	mg/L		陈忠旭
	磷酸盐	0.051(L)	mg/L		黄哲
	硝酸盐	44.9	mg/L		席礼
	悬浮物	50	mg/L		王洋洋
	六价铬	0.004(L)	mg/L		
	动植物油类	0.30	mg/L		
	五日生化需氧量	10.0	mg/L		

注: 表中 L 表示该监测结果低于方法检出限。

以下空白

报告编写人: 
日期: 2020.5.18

审核人: 
日期: 2020.5.18



吉林鼎昇环境检验检测有限公司

项目	仪器名称	型号	编号
六价铬	紫外分光光度计	UV-1801	DSFX2019012
动植物油类	红外测油仪	JLBG-121V	DSFX2019016
五日生化需氧量	电热恒温培养箱	BPX-162	DSFZ2019018

四、分析结果

4.1 检测结果

监测点位及 样品编号	项目	分析结果	单位	采样时间	分析人
污水总排口 L06103L001	砷	0.3(L)	μg/L	2020.06.04	黄哲
	色度	10	度		王洋洋
	总氮	10.1	mg/L		席礼
	PH 值	7.72	-		凤海雁
	磷酸盐	0.051(L)	mg/L		陈忠旭
	硝酸盐	42.6	mg/L		黄哲
	悬浮物	48	mg/L		凤海雁
	六价铬	0.004(L)	mg/L		席礼
	动植物油类	0.06(L)	mg/L		王洋洋
	五日生化需氧量	9.7	mg/L		

注: 表中 L 表示该监测结果低于方法检出限。

以下空白

报告编写人: 孙海峰
日期: 2020.6.14

审核人: 孙海峰
日期: 2020.6.14



吉林鼎昇环境检验检测有限公司