



广东利诚检测技术有限公司

Guangdong Licheng Detection Technology Co., Ltd



检测报告

报告编号: LC-DH200080-023

委托单位: 中山永发纸业有限公司

受测单位: 中山永发纸业有限公司

受测单位地址: 广东省中山市黄圃镇新明南路 173 号

检测类别: 委托检测

样品种类: 废水

报告日期: 2020 年 09 月 10 日

编制人:

审核人:

签发人:

签发日期:

冯家海

陈叶尚

蔡光锋

2020.09.10



一、检测目的

受中山永发纸业有限公司委托,广东利诚检测技术有限公司对中山永发纸业有限公司运营过程中污染物排放情况进行检测。

二、检测情况

采样时间:2020年09月03日

现场采样/检测人员:廖晓明、梁雄标

检测点位:工业废水排放口

分析时间:2020年09月03日~2020年09月09日

分析人员:罗宇轩、陈丽珠、何子健、冼俊怡、缪美娟、周明燕

三、检测结果

表1 废水检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	参考限值	单位
工业废水排放口	化学需氧量	36	60	mg/L
	氨氮	0.960	5	mg/L
	总氮	3.76	12	mg/L
	总磷	0.01	0.8	mg/L
	悬浮物	9	30	mg/L
	pH 值	6.30	6~9	无量纲
	色度	0	50	倍
	BOD ₅	9.8	30	mg/L
备注:1、本次检测结果只对当次采集样品负责; 2、采样方法:瞬时采样; 3、参考限值由客户提供。				

四、检测项目、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
废水	1	化学需氧量	HJ 828-2017	滴定管/S0272-002	4	mg/L
	2	氨氮	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.025	mg/L
	3	总氮	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /S0001-003	0.05	mg/L
	4	总磷	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 /S0001-003	0.01	mg/L
	5	悬浮物	GB/T 11901-1989	万分之一天平/S0025-001	4	mg/L
	6	pH 值	GB/T 6920-1986	pH 计/S0027-003	/	无量纲
	7	色度	GB/T 11903-1989(4)	比色管	/	倍
	8	BOD ₅	HJ 505-2009	便携式溶解氧仪/S0055-006	0.5	mg/L

报告结束