

应急演练记录

EMERGENCY RESPONSE DRILL RECORD



文件编号 S/N: ETX-ER-3001-A0

演练类别 Drill Type	火灾	日期/时间 Date/Time	2026/1/23 08:10
参演人数 Participates	212	地点 Location	ECCO Tannery Xiamen

参演部门 Department:

ETX/DANA 员工, 临时工作人员, 承包商与供应商, 访客及客户等。

演练事件 Emergency incident:

成品仓库包装区因电源线路老化短路引燃纸皮, 发生阴燃, 现场产生大量有毒黑烟。员工发现烟雾后, 立即大声示警, 并按下附近的手动报警按钮。员工使用灭火器, 但发现火势已蔓延, 全体员工必须立即进行紧急疏散。

演练计划 Emergency drill plan:

- 1) 08:10 成品仓库包装区因电源线路老化短路引燃纸皮, 发生阴燃。员工发现火情后, 立即示警, 并按下最近的手动火灾报警按钮。
- 2) 08:10 员工使用灭火器对着火点进行初期火灾灭火处理。
- 3) 08:11 现场人员立即拨打紧急电话, 通知管理人员并报告火情。
- 4) 08:11 消控中心保安发现火灾报警主机报警后, 立即通过对讲机联系巡逻岗保安至火警现场确认。
- 5) 08:12 巡逻岗保安确认火情后, 用对讲机反馈给消控中心确认火灾发生。
- 6) 08:12 应急副总指挥接到部门主管的电话后, 立即将情况报告给总指挥, 并建议启动应急响应计划。总指挥评估现场形势后, 命令立即启动应急响应计划, 指示各应急响应小组采取相应措施及行动。
- 7) 08:13 消控室立即启动声光报警系统及公共广播系统, 值勤保安通过广播通知员工停止生产, 关闭机器电源、气源, 向最近的安全出口疏散。
- 8) 08:14 各门岗值勤保安对车辆及人员进出进行管控, 并及时前往公司内主要路口等候, 引导员工向紧急集合地点方向疏散。
- 9) 08:15 救援行动组安排专人对天然气减压站、锅炉房等重点区域进行监控。
- 10) 08:16 医疗救护组成员各就各位, 随时准备对受伤人员进行急救并送往医院治疗, 各应急响应小组在采取各项紧急行动后, 及时向应急总指挥汇报各项行动进展直到响应结束。
- 11) 08:20 根据排班记录及访客登记表与各部门核对部门员工、应急处置人员、临时工作人员, 承包商、供应商及客户等人数, 确认无失踪后, 逐级向应急总指挥报告现场人员已全部疏散。
- 12) 08:22 应急副总指挥对此次演练进行简要总结, 后指示各部门经理恢复生产与办公。

13) 08:25 应急副总指挥宣布演练结束。

演练总结 Emergency Drill Conclusion

1) 报警设施情况（员工报警、保安现场确认，声光报警、广播及卷帘门）

A. 车间员工发现险情后，快速响应，及时按下就近报警按钮，同时报告上级，能够以快速、及时的上报事故情况。

B. 厂区内声光报警系统及广播系统等消防报警系统有效运行。

2) 紧急事件处置情况

应急响应小组成员能够快速组织人员到重点岗位待命，发挥各自安全职责。

3) 疏散情况（疏散人员、疏散时间、疏散路线、保安现场引导）

各部门员工能够按疏散路线图快速有序地进行疏散。

通过本次应急疏散演练，加强了全公司员工消防安全意识，进一步提高了安全防范意识，并在工作中得到了很好的贯彻，达到预期的效果，对今后应对突发紧急事件有很大的帮助。

改进行动计划 Improvement Action Plan

1. 蓝皮车间卷帘门未降下；下次演练时由车间提前安排专人负责现场操作，确保卷帘门按时联动降下；

2. 违规滞留作业：检查发现，疏散期间有人员仍在车间驾驶叉车作业，未按规定撤离。立即责令相关人员停止作业，前往指定集合点集合，并对其进行安全教育。

演练现场记录 Evacuation Drill Pictures

见以下：



员工发现火情后立即示警，并迅速按下附近手报。

应急演练记录

EMERGENCY RESPONSE DRILL RECORD

ecco® LEATHER

文件编号 S/N: ETX-ER-3001-A0



员工使用灭火器进行初期灭火。



管理人员立即拨打电话报告火情。



应急副总指挥汇报给总指挥后，下达全厂应急疏散指示，启动消防联动系统。



员工听到消防广播后，立即放下手头工作，从最近的疏散通道离开。



员工按路线疏散至集合点。



应急总指挥对此次演练进行简要总结，指示各部门恢复生产与办公。

Prepared by: June Fang